



**Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Нижегородской области

603950, г. Нижний Новгород, Окский съезд д. 6 тел. 200-10-03, факс 200-11-70 (код - 831), e-mail: info@mchs.nnov.ru
«Телефон доверия»: (831) 439-99-99 УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу город Бор
(наименование органа государственного пожарного надзора)

Нижегородская область, г. Бор, ул. Интернациональная, д.22 тел. 2-43-30
(адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Город Бор
(место составления акта)

«05» апреля 2019 г.
(дата составления акта)
«12» часов «00» минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 26

по адресу: Нижегородская область, городской округ г. Бор, Краснослободский сельсовет, д. Красная Слобода, ул. Центральная, д. 26

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения начальника ОНД и ПР по г.о. г. Бор Кузнецова А.И. от 01.03.2019г. № 26

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая проверка в отношении:

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Краснослободского детского сада «Колосок» (далее - МБДОУ детский сад «Колосок»)

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"__" __ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность __

"__" __ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность __

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня
(рабочих дней/часов)

11.03.2019г. с 16 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 1 час;

29.03.2019г. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа;

05.04.2019г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 час.

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу город Бор Нижегородской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

(заполняется при проведении выездной проверки)

Заведующий Савельичева Галина Юрьевна «01» марта 2019 года «09» часов «00» минут

(фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо, проводившее проверку: Начальник ОНД и ПР по г.о. г. Бор Кузнецов Александр Игоревич;
начальник отделения ОНД и ПР по г.о. г. Бор Ильин Д.А.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлече-
 ния к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов
 и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: Заведующий Савельичева Галина Юрьевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного пред-
 ставителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий
 по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муници-
 пальными правовыми актами:

№ п/п	Вид нарушения требований в области пожарной безопасности	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта требования ко- торого(ых) нарушены	Фамилия, имя, от- чество (при нали- чии) физического лица - правообла- дателя, а также фамилия, имя, от- чество (при нали- чии) и должность уполномоченного или объекта защи- ты, в отношении которого прово- дится проверка, присутствовавше- го при проведении проверки
1	2	3	4
Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасно- сти, так как не выполнены требования Технического регламента о требованиях пожарной безопас- ности, а именно:			
1.	Площадка и ступени перед наружной дверью музыкального зала имеют частичные разруше- ния, что не обеспечивает безопасную эвакуа- цию людей.	Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ ч. 1 ст. 89.	МБДОУ детский сад «Колосок»; Заведующий МБДОУ детский сад «Колосок»
2.	Площадка и ступени перед наружной дверью спортивного зала имеют частичные разруше- ния, что не обеспечивает безопасную эвакуа- цию людей.	Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ ч. 1 ст. 89.	МБДОУ детский сад «Колосок»; Заведующий МБДОУ детский сад «Колосок»
3.	Дверь эвакуационного выхода, ведущая из спортивного зала наружу, ввиду блокировки не обеспечивает беспрепятственного её открыва- ния.	Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ п. 2 ч. 2 ст. 53.	МБДОУ детский сад «Колосок»; Заведующий МБДОУ детский сад «Колосок»
4.	Допущено применение покрытия пола в общем коридоре 1-го этажа с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 (линолеум с неис- следованными показателями).	Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ ч. 6 ст. 134 табл. 29 (ранее действовало требование п. 6.25* СНиП 21-01-97*).	МБДОУ детский сад «Колосок»; Заведующий МБДОУ детский сад «Колосок»
Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасно-			

сти, так как расчет риска не выполнялся и не предоставлялся, при этом не в полном объеме выполнены требования нормативных документов по пожарной безопасности, а именно:			
5.	Помещения кухни не защищены автоматической пожарной сигнализацией.	Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6; СП 5.13130.2009 п.38 табл.А3 прил. А (ранее действовало требование НПБ 110-03 п.38 табл.3).	МБДОУ детский сад «Колосок»; Заведующий МБДОУ детский сад «Колосок»
6.	Участок эвакуационного пути через эксплуатируемую кровлю к лестнице 3-го типа в правом крыле здания выполнен из сгораемого материала.	Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6; п. 4.3.5 СП 1.13130.2009 (ранее действовало требование п. 6.24* СНиП 21-01-97*).	МБДОУ детский сад «Колосок»; Заведующий МБДОУ детский сад «Колосок»
7.	Участок эвакуационного пути через эксплуатируемую кровлю к лестнице 3-го типа в левом крыле здания выполнен из сгораемого материала.	Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6; п. 4.3.5 СП 1.13130.2009 (ранее действовало требование п. 6.24* СНиП 21-01-97*).	МБДОУ детский сад «Колосок»; Заведующий МБДОУ детский сад «Колосок»
8.	Не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности для склада декораций.	Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ Глава 8; п. 5.1.2 СП 4.13130.2013 (ранее действовало требование НПБ 105-03).	МБДОУ детский сад «Колосок»; Заведующий МБДОУ детский сад «Колосок»
9.	Не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности для склада пищевых продуктов.	Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ Глава 8; п. 5.1.2 СП 4.13130.2013 (ранее действовало требование НПБ 105-03).	МБДОУ детский сад «Колосок»; Заведующий МБДОУ детский сад «Колосок»
10.	Не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности для склада сыпучих продуктов.	Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ Глава 8; п. 5.1.2 СП 4.13130.2013 (ранее действовало требование НПБ 105-03).	МБДОУ детский сад «Колосок»; Заведующий МБДОУ детский сад «Колосок»
11.	Не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности для помещения прачечной.	Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ Глава 8; п. 5.1.2 СП 4.13130.2013 (ранее действовало требование НПБ 105-03).	МБДОУ детский сад «Колосок»; Заведующий МБДОУ детский сад «Колосок»
Не в полном объеме выполнены требования, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности, а именно:			
12.	На двери склада декораций отсутствует обозначение его категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	п.20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. №390)	МБДОУ детский сад «Колосок»; Заведующий МБДОУ детский сад «Колосок»
13.	На двери склада пищевых продуктов отсутствует обозначение его категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального	п.20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства Российской Федера-	МБДОУ детский сад «Колосок»; Заведующий МБДОУ детский


	закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	ции от 25 апреля 2012 г. №390)	сад «Колосок»
14.	На двери склада сыпучих продуктов отсутствует обозначение его категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	п.20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. №390)	МБДОУ детский сад «Колосок»; Заведующий МБДОУ детский сад «Колосок»
15.	На двери помещения прачечной отсутствует обозначение его категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	п.20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. №390)	МБДОУ детский сад «Колосок»; Заведующий МБДОУ детский сад «Колосок»
16.	При эксплуатации эвакуационных путей, ведущих на лестницу 3-го типа в правом крыле здания не обеспечено соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (имеется перепад высот менее 45 см, не предусмотренный проектом).	п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	МБДОУ детский сад «Колосок»; Заведующий МБДОУ детский сад «Колосок»
17.	При эксплуатации эвакуационных путей, ведущих на лестницу 3-го типа в левом крыле здания не обеспечено соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (имеется перепад высот менее 45 см, не предусмотренный проектом).	п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	МБДОУ детский сад «Колосок»; Заведующий МБДОУ детский сад «Колосок»
18.	На двери эвакуационного выхода из групповой ячейки (младшая группа) наружу допущено устройство ширмы.	п. 36 «б» Правил противопожарного режима в Российской Федерации	МБДОУ детский сад «Колосок»; Заведующий МБДОУ детский сад «Колосок»
19.	На объекте защиты отсутствуют указатели направления движения к пожарным гидрантам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	МБДОУ детский сад «Колосок»; Заведующий МБДОУ детский сад «Колосок»

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): ---

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): ----

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: 1. Предписание № 26/1/19 от 05.04.2019г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Начальник ОНД и ПР по г.о. г. Бор Кузнецов А.И.

Начальник отделения ОНД и ПР по г.о. г. Бор Ильин Д.А.

«05» апреля 2019 года



(подпись)

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:

Заведующий МБДОУ детский сад «Колосок» Савельичева Галина Юрьевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«05» апреля 2019 года

(подпись)